

MŁODZ. 0810.05.2019.MD



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

41 – 902 Bytom, ul Moniuszki 25

tel. 32 397 – 66 – 66

fax. 32 397– 66 – 00

e – mail: [ppis@psse.bytom.pl](mailto:ppis@psse.bytom.pl)

<http://www.psse.bytom.pl>

Sekretariat  
32 3976660

Punkt Informacyjny  
32 3976665

Oddz. Nadzoru Sanitarnego  
32 3976671

NS.E  
32 3976681

NS.HŻZPU  
32 3976641

NS.HK  
32 3976651

NS.BW  
32 3976653

NS.HP  
32 3976673

NS.HDIM  
32 3976631

NS.NZ  
32 3976691

Oświata Zdrowotna  
32 3976623

Oddział Laboratoryjny  
32 3976674

OL/BW  
32 3976711

OL/BZ  
32 3976731

OL/BChZ  
32 3976721

Organizacja, Kadry  
i Szkolenie  
32 3976624

Księgowość  
32 3976611

Administracja  
32 3976620

Bytom, dnia 09.05.2019 r.

NS.BW/ 4563-11-22/19

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY  
W RADZIONKOWIE  
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 7A  
41-922 RADZIONKÓW

*Dot. Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu  
z dnia 14 marca 2019 r., Nr NS.BW/ 4563-11-22-13 -336/2019*

W oparciu o wyniki kontrolnych badań próbek wody pobranych w dniu 25.04.2019 r. z instalacji wody ciepłej w obiekcie *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a* (kody próbek: 508/W; 509/W; 510/W; 511/W, protokoły pobrania próbek nr 308/NS.BW/2019; 309/NS.BW/2019; 310/NS.BW/2019; 311/NS.BW/2019) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu stwierdza, że woda nadal wykazuje ponadnormatywną liczbę pałeczek *Legionella sp.* i tym samym nie spełnia ona wymagań określonych w zał. nr 5A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Stopień skażenia ocenia się jako wysoki i tym samym pozostaje w mocy zakaz użytkowania wody ciepłej do pryszniców.

W związku z powyższym, należy wykonać kolejne działania naprawcze zgodnie z załącznikiem nr 5B do wyżej wymienionego rozporządzenia.

O podjętych działaniach i terminie ich zakończenia oczekuję pisemnej informacji.

Równocześnie przypominam o ustalonym na dzień 30 czerwca 2019 r. terminie realizacji obowiązku, określonego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dnia 14 marca 2019 r., Nr NS.BW/ 4563-11-22-13 -336/2019.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytomiu

*mgr Jolanta Wasowska*

Otrzymują:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a, 41-922 Radzionków
2. Województwo Śląskie  
ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice
3. NS.BW w/m

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE