



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

41 – 902 Bytom, ul Moniuszki 25

tel. 32 397 – 66 – 66

fax. 32 397– 66 – 00

e – mail: [ppis@psse.bytom.pl](mailto:ppis@psse.bytom.pl)

<http://www.psse.bytom.pl>

Sekretariat  
32 3976660

Punkt Informacyjny  
32 3976665

Oddz. Nadzoru Sanitarnego  
32 3976671

NS.E  
32 3976681

NS.HŻZPU  
32 3976641

NS.HK  
32 3976651

NS.BW  
32 3976653

NS.HP  
32 3976673

NS.HDIM  
32 3976631

NS.NZ  
32 3976691

Oświata Zdrowotna  
32 3976623

Oddział Laboratoryjny  
32 3976674

OL/BW  
32 3976711

OL/BŻ  
32 3976731

OL/BChZ  
32 3976721

Organizacja, Kadry  
i Szkolenie  
32 3976624

Księgowość  
32 3976611

Administracja  
32 3976620

*A.M. Dudek  
-mons o odpowiedz  
e/c*

NS.BW/ 4563-11-22/19

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY  
W RADZIONKOWIE

wplynęło dnia *04.06.2018*  
l. dz. *1923* l. zał. *1924*

Podpis *Dudek*

Dot. Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu  
z dnia 14 marca 2019 r., Nr NS.BW/ 4563-11-22-13 -336/2019

W oparciu o wyniki kontrolnych badań próbek wody pobranych w dniu 16.05.2019 r. z instalacji wody ciepłej w w obiekcie *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a* (kody próbek: 584/W; 585/W; 586/W; 587/W, protokoły pobrania próbek nr 368/NS.BW/2019; 369/NS.BW/2019; 370/NS.BW/2019; 371/NS.BW/2019;) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu stwierdza, że woda pobrana w punktach:

- Ip., kuchnia gr II-instalacja wody ciepłej
- Ip., łazienka gr V-instalacja wody ciepłej

nadal wykazuje ponadnormatywną liczbę pałeczek Legionella sp. i tym samym nie spełnia ona wymagań określonych w zał. nr 5A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

W wyżej wymienionych punktach liczba bakterii Legionella sp. wynosi odpowiednio:

- 360 (245 - 529) jtk w 100 ml
- 210 (130 - 338) jtk w 100 ml

Natomiast w pozostałych 2 punktach (parter, kuchnia gr I i łazienka gr III) woda spełnia wymagania dla wody ciepłej.

Przeprowadzone przez stronę działania naprawcze spowodowały obniżenie stopnia skażenia z wysokiego do stopnia średniego i w związku z tym nie obowiązuje już zakaz użytkowania wody ciepłej do pryszniców.

Tym niemniej w celu zapewnienia jakości wody ciepłej zgodnej z wymaganiami, należy wykonać kolejne działania naprawcze w oparciu o załącznik nr 5B do wyżej wymienionego rozporządzenia.

O podjętych działaniach i terminie ich zakończenia oczekuję pisemnej informacji.

Otrzymują:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a, 41-922 Radzionków
2. Województwo Śląskie  
ul. Juliusza Ligonja 46 40-037 Katowice
3. NS.BW w/m

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytomiu

*Inga Wasowska*

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

