



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

41 – 902 Bytom, ul Moniuszki 25

tel. 32 397 – 66 – 66

fax. 32 397– 66 – 00

e – mail: ppis@psse.bytom.pl

http://www.psse.bytom.pl

Bytom, dnia 14.03.2019 r.

Nr NS.BW/4563-11-22-13 -336/19

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W RADZIONKOWIE**

wpłynęło dnia 14.03.2019

l. dz. 947 z dat. brak

podpis Ando

o.p. Duda

*o.w.
Jk*

**Województwo Śląskie
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice**

=====
Dot. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Radzionkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a
41-922 Radzionków

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
- art. 4, ust. 1, pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r. poz.59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
- art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3; art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- §3 ust.1 i 2 oraz §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w oparciu o uzyskane wyniki kontrolnych badań wody ciepłej pobranej w dniu 28.02.2019 r. z instalacji wody ciepłej w obiekcie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a (kody próbek: 252/W; 253/W; 254/W; 255/W, protokoły pobrania próbek nr 142/NS.BW/2019; 143/NS.BW/2019; 144/NS.BW/2019; 145/NS.BW/2019)

[Signature]

nakazuje:

w terminie natychmiastowym

1. Zaprzestać użytkowania wody ciepłej do pryszniców w obiekcie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a, do czasu obniżenia liczby bakterii *Legionella* sp. w instalacji wody ciepłej do ilości < 1000 jtk w 100 ml próbki.

w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

2. Podjąć działania naprawcze zgodnie z częścią B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294), w celu zapewnienia zgodnej z wymaganiami jakości wody ciepłej, określonymi w części A załącznika nr 5 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

W punkcie 1 niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona: **Województwo Śląskie ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice**

UZASADNIENIE

Na podstawie wyników badań wody ciepłej stwierdzono, że próbki wody o kodach : 252/W; 253/W; 254/W; 255/W pobrane w dniu 28.02.2019 r. z instalacji wody ciepłej w obiekcie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a wykazują ponadnormatywną liczbę bakterii *Legionella* sp. tj. 1850 (1263-2709) jtk w 100 ml; 3000 (1985-4535) jtk w 100 ml; 1000 (516-1937) jtk w 100 ml; 1700 (1008-2866) jtk w 100 ml (zał.-zestawienie tabelaryczne).

Dla parametru *Legionella* sp. liczba mikroorganizmów w próbce o objętości 100 ml powinna być poniżej 100 jtk.

Stwierdzone liczby bakterii *Legionella* sp. dowodzą wysokiego skażenia instalacji wody ciepłej w wyżej wymienionym obiekcie i tym samym woda nie spełnia wymagań określonych w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań naprawczych w celu zapewnienia zgodnej z wymaganiami jakości ciepłej wody.

Równocześnie z uwagi na fakt, iż wyniki analiz laboratoryjnych próbek pobranych w przedmiotowym obiekcie wskazują na wysoki poziom skażenia instalacji wody ciepłej, do czasu doprowadzenia ciepłej wody do odpowiednich wymagań bakteriologicznych nie nadaje się ona do pryszniców (zgodnie z lp 3 części B załącznika nr 5 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Informuję że zgodnie z postanowieniami § 120 ust. 2 i 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z późn. zm.) „instalacja wodociągowa wody ciepłej powinna umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C”.

Instalacja wodociągowa wody ciepłej powinna też, „umożliwiać przeprowadzenie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3; art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

W związku z powyższym, iż zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach *Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek* należy podkreślić, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a powinien brać czynny udział w realizacji wykonania obowiązków decyzji i nadzorować prace z nimi związane.

Wobec powyższego wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne i zasadne.

POUCZENIE:

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania punktu I decyzji, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto zgodnie z art. 127a kpa wskazuje się, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi tj. PPIS w Bytomiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu staje się ostateczna i prawomocna.

zał.1 (zestawienie tabelaryczne)



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu
mgr Jolanta Wasowska

Otrzymują:

1. Województwo Śląskie
ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a, 41-922 Radzionków
3. NS.BW w/m

WYNIKI BADAŃ WODY CIEPLEJ NA OBECNOŚĆ BAKTERII LEGIONELLA.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7a, 41-922 Radzionków

LP	MIEJSCE POBRANIA PRÓBK	NUMER PRÓBK	DATA POBRANIA PRÓBK	TEMPERAT URA WODY	LICZBA BAKTERII LEGIONELLA SP. W 100ML/1000ML** PRÓBK (jtk)	WYMAGANI A* MIKROBIO LOGICZNE DLA WODY CIEPLEJ (jtk)
1	parter, kuchnia gr. I - instalacja wody ciepłej	252/W	28.02.2019 r.	42,8 °C	1850 (1263-2709) ***	< 100 w próbce wody o objętości 100 ml
2	Ip., kuchnia gr. II - instalacja wody ciepłej	253/W	28.02.2019 r.	44,8 °C	3000 (1985-4535) ***	< 100 w próbce wody o objętości 100 ml
3	parter, łazienka gr. III - instalacja wody ciepłej	254/W	28.02.2019 r.	43,2 °C	1000 (516-1937)***	< 100 w próbce wody o objętości 100 ml
4	Ip., łazienka gr. V - instalacja wody ciepłej	255/W	28.02.2019 r.	43,8 °C	1700 (1008-2866) ***	< 100 w próbce wody o objętości 100 ml

* - oceny dokonano w oparciu o część A i część B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

*** niepewność pomiaru

Sporządził:

Kierownik

Sekcji Bezpieczeństwa Wody

mgr Barbara Kujanowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

mgr Jolanta Wasowska